

**Bescheinigung
über die energetische Bewertung nach FW 309 Teile 5 & 7**

	MWh	Deckungs- anteil <i>DA</i>	Pflicht- anteil <i>PA</i>	Erfüllungs- grad <i>EG</i>
Wärmenetzeinspeisung gesamt	3.656			
aus Kraft-Wärme-Kopplung:	780	21%		
hiervon aus fossilen Brennstoffen				
hiervon aus Erdgas	780	21%	50%	43%
hiervon aus Kohle			50%	
hiervon aus Heizöl			50%	
			50%	
			30%	
			50%	
aus sonstigen Wärmeerzeugern:				
hiervon aus fester/flüssiger Biomasse	2.822	77%	50%	154%
			50%	
			50%	
			15%	
			50%	
hiervon aus Erdgas	54	1%		
hiervon aus Heizöl				
insgesamt aus erneuerbaren Energien	2.822	77%		
Erfüllungsgrad der Fernwärme <i>EG_{FW}</i>				197%

Die Anforderungen des § 44, GEG 2020 an die Fernwärme sind erfüllt? **JA**
 "Effiziente Fernwärme" nach EU-Effizienz-Richtlinie? **JA**

Name des Wärmenetzbetreibers	Stadtwerke Murrhardt
Name des Wärmenetzes	Wärmenetz Weststadt
Lage des Netzes	Weststadt
	71540 Murrhardt
Verantwortlicher Betriebsleiter	Rainer Braulik
Telefon	07192/9227-0
E-mail	r.braulik@murrhardt.de
Zeitraum der Datenbasis	01.01.2018 - 31.12.2020
Diese Bescheinigung ist gültig bis	21.04.2031

Murrhardt, 21.04.2021

Ort, Datum



Unterschrift

Die Berechnung der Zusammensetzung der Wärme wurde von der IBS Ingenieurgesellschaft mbH durchgeführt.

Bietigheim-Bissingen, 21.04.2021

Ort, Datum

i. A.



Unterschrift